

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Хостинского района  
отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сочи  
354037, г. Сочи, ул. Глазунова, д. 9 «А», тел. (862)265-00-34

Предписание N 43/1/3  
по устранению нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности

**Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  
детский сад компенсирующего вида №12 города Сочи**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина))

В период с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут 28.06.2021 года на основании распоряжения № 43 от 24.05.2021 года, изданного главным государственным инспектором по пожарному надзору города Сочи – начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Сочи УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю полковником внутренней службы Брюяко И.С., проведена плановая выездная проверка государственным инспектором по пожарному надзору города Сочи- старшим инспектором отделения надзорной деятельности на объектах проведения массовых мероприятий отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Сочи УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю майором внутренней службы Никитиным Аркадием Юрьевичем,  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов), проводившего(-их) проверку)  
в отношении: муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад компенсирующего вида №12 города Сочи ( ИНН 2319023542; ОГРН 1022302831253);

по адресу расположения объекта защиты (административное здание): г. Сочи, Хостинский район, ул. Дивноморская, д. 4,

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с и.о. заведующей МДОУ детский сад компенсирующего вида №12 Карачевцевой Ольгой Яковлевной;

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для	п.17 «б» ППР в РФ	01.08.2021 год	

	эвакуации людей из здания при пожаре		
2	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п.30 ППР в РФ	01.08.2021 год
3	Не подтверждено документарно, что облицовочные материалы стен и покрытия полов на путях эвакуации не превышают требуемых значений, а именно КМ1 для стен и КМ2 для полов	табл. 28, п.6, ст.134 ФЗ-123	01.08.2021 год

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;  
руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов местного самоуправления;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Государственный инспектор по пожарному надзору г. Сочи**

**старший инспектор ОНД ОПММ ОНД и ПР г. Сочи**

**Никитин Аркадий Юрьевич**

(должность, Ф.И.О. инспектора ГПН)

"28" июня 2021 г.



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Предписание для исполнения получил(а):

*И.В. Заверушечев*

*Караченцева О.В.*

(должность, Ф.И.О.)

"28" июня 2021 г.

*(Handwritten signature)*  
(подпись)