



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы г. Сочи
Отделение надзорной деятельности
и профилактической работы
Хостинского района г. Сочи

ул. Глазунова, 9А, г. Сочи, 354037
Телефон: 265-00-34, Факс: 265-00-34 (код 862)
Email: gpnhosta@mail.ru

30.06.2021 № 256-60.1-4-6

На № _____ от _____

И.о. заведующей МДОУ детский сад
компенсирующего вида № 12

О.Я. Карачевцевой

улица Дивноморская, 4,
г. Сочи, 354054

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

«28» июня 2021 год

город Сочи Хостинский район
(место рассмотрения дела)

Мной, заместителем главного государственного инспектора города Сочи по пожарному надзору – начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы Хостинского района отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Сочи управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, подполковником внутренней службы Башлай Александром Александровичем,

(должность, Ф.И.О. должностного лица)

в отношении юридического лица – МДОУ детский сад компенсирующего вида № 12, ИНН 2319023542, ОГРН 1022302831253, зарегистрированного и осуществляющего деятельность на объекте надзора по адресу: 354054, г. Сочи, Хостинский район, ул. Дивноморская, 4,

(наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес)

согласно статье 29.13 КоАП РФ вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений, а именно:

1. Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре (п.17 «б» ППП в РФ);

2. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (п.30 ППР в РФ). Не подтверждено документарно, что облицовочные материалы стен и покрытия полов на путях эвакуации не превышают требуемых значений, а именно КМ1 для стен и КМ2 для полов (табл. 28, п.6, ст.134 ФЗ-123).

(указывается существо правонарушения)

На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34, 29.13 КоАП РФ,
(пункты и статьи законов РФ)

обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений.

Информацию о принятых мерах представить должностному лицу, вынесшему представление в течение месяца со дня получения представления.
Одновременно предупреждаю, что в соответствии со ст. 19.6, 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, а также непредставление сведений (информации) предусмотрена административная ответственность.

Начальник отделения

А.А. Башлай

Представление получил (а):

И.Е. Давыдов

(дата, должность, подпись)

Караченцева О.В.
(Ф.И.О.)

Представление направлено _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)