

Заместителю прокурора города Сочи
К.С. Нино
заведующей МДОБУ детский сад
компенсирующего вида № 12
города Сочи
Озерной Е.А.

№ 21 от 18.06.23

Уважаемый Константин Сергеевич!

Представление прокуратуры г. Сочи от 27.06.2023 г. № 21-03-2023/1459-23-2003008 «Об устранении нарушений противопожарного законодательства об образовании и об основных гарантиях и прав ребенка в отношении Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад компенсирующего вида № 12 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края рассмотрено с участием старшего помощника прокурора района Коган Я.М.

По результату рассмотрения ПРЕДСТАВЛЕНИЯ сообщая следующее:

1. В местах установки приемно-контрольных приборов размещена информация с перечнем помещений.
2. МДОБУ детский сад компенсирующего вида № 12 города Сочи обеспечен первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил, приобретены огнетушители в ООО «УПЦ ПБ», контракт № 136 от 11.07.23
3. Имеется акт о проведении ежегодных испытаний средств пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.
4. МДОБУ детский сад компенсирующего вида № 12 города Сочи расположен в жилом многоквартирном доме на первом этаже, источник наружного противопожарного водоснабжения не предусмотрен.

Должностное лицо, виновное в допущенных нарушениях законодательства привлечено к дисциплинарной ответственности.

и.о. заведующей МДОБУ №12 _____



О.Я.Карачевцева